

DADES GENERALS:

21-05072

DADES SOL·LICITANT: **COMAIGUA LES BORGES DEL CAMP**
 Raval de Gràcia, 38
 43850 Cambrils

MOSTRA PRESA PER: Propi interessat
 CODI MOSTRA / INFORME: 122327
 PROCEDIMENT DE PRESA: -
 # DATA DE PRESA DE MOSTRA: 26/04/2021 9:15

TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Xarxa RD140/03**
 # IDENTIFICACIÓ: Xarxa

ZONA ABASTAMENT: -
 # LOCALITAT: BORGES DEL CAMP (LES)
 # MUNICIPI: BORGES DEL CAMP (LES)
 DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 26/04/2021
 DATA INICI ANÀLISI: 26/04/2021
 DATA VALIDACIÓ ANÀLISI: 27/04/2021
 VERSIÓ D'INFORME: 1

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD140/2003	INCERTESA EN EL V.P.	RESULTAT	UNITATS
MICROBIOLÒGICS					
Recompte Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
QUÍMICS					
Nitrats	Cromatografia iònica / PNA018	<= 50	15%	45	mg/L
INDICADORS					
Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	* <= 3	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	* <= 3	-	1	Index dil.
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	8,2	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	10%	777	µS/cm
Amoni	Colorimetria / PNA085	<= 0,50	20%	<0,05	mg/L
Color	Espectrofotometria / PNA252	<= 15	25%	<5	mg PtCo/L
Recompte Bacteris coliforms	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
Clor lliure	Espectrofotometria / PNA014	0,2 / 1	10%	0,44	mg/L
Clor combinat	Espectrofotometria / PNA014	<= 2,0	15%	0,25	mg/L
Terbolesa	Nefelometria / PNA003	<= 5	25%	0,45	UNF

OBSERVACIONS:

Degut al temps transcorregut entre la presa de mostra i la recepció de la mateixa al laboratori, el resultat del paràmetre Clor lliure podria veure's afectat

Tarragona, 27/04/2021



Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE UNITAT
TÈCNICA DE LABORATORI

Els assajos marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD140/2003	INCERTESA EN EL V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	--------------------	-------------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe i que està marcada amb el símbol #

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Entitat Col·laboradora amb el codi 048-EC-AIG-R